


TL1 TABLICA LICZNIKOWA W OBUDOWIE ZŁĄCZA KABLOWEGO TYPU ZKP-1/3



* DO OPLOMBOWANIA

(1) PODŁĄCZENIE W ZAKRESIE ODBIORCY - STOSOWAĆ WLZ O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ $s=6\text{mm}^2$ dla Cu

** Wymagane parametry licznika:

1. Montowany na szynie TH35
2. Zakres temperatury pracy: -40° do 70°
3. Klasa dokładności: 1 (klasa B)
4. Prąd znamionowy max. 63A
5. Pomiar kWh
6. Zgodność z dyrektywą MID nr 2004/22/WE

Widok złącza pokazano na
rys. EA-14 Widok złącza ZKP1/3

SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO BARTECKI
I NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW.
USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU : O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH - (DZ.U. NR 24/94, POZ.83)

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Biuro Inżynierskie Barteccki  tel. 602 12 03 35 tel. 61 8702 711 t.barteccki@projektyelektryczne.com.pl ul. Płomienna 15A/14 60-394 Poznań projektyelektryczne.com.pl | | INWESTOR: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "DĘBINKA" 61-492 Poznań, ul. Droga Dębińska 30 | UMOWA - |
| | | TEMAT: Zasilanie i rozdział energii na terenie ogródków działkowych | BRANŻA Elektryczna |
| STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY | | OBIEKT: ROD "Dębinka" w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 30 nr ewid. działek: 9/1 i 3/3, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań | DATA 04.2019 |
| PROJEKTOWAŁ inż. Eugeniusz Greczka nr upr. WKP/IE//1307/01 58/78/PW | OPRACOWAŁ mgr inż. Tomasz Barteccki | TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT ZŁĄCZA TL1 | NR RYSUNKU EA-03 |
| Projekt wykonano w programie AutoCAD BDS 2014 nr serii 393-82769764 | | | |