


- - - - - Bednarka FeZn 25x4 układana z kablem w ziemi – uziemienie złtacza
- - - - - Kabel elektroenergetyczny nN – układany w ziemi

W zakresie niniejszego opracowania jest doprowadzenie zasilania do złtzc kablowych TLxx.

Wyjątek stanowi zasilanie istniejącej rozdzielnicy świetlicy.

W szafce TL-21 pozostawić rezerwę miejsca dla układu sterowania oświetleniem zewnętrznym



W ZAKRESIE OPRACOWANIA

W ZAKRESIE PKP ENERGETYKA S.A.  
NA PODSTAWIE WTP NR 26933/2017/OD5/ZR1  
WYDANYCH DN. 17.10.2017r.

SKP4-1P nr2422  
(40kV)

Wymienić w złtzc złtzc  
ZUG na umożliwiającą  
przyłtczenie kabli 120mm2

**SAMOCZYNNY WYLĄCZENIE  
ZASILANIA W SIECI TN-S**

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO BARTECKI I NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW.  
USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU : O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH - (DZ.U. NR 24/94, POZ.83)

<b>Biurow Inżynierskie Barteccki</b> tel. 602 12 03 35 tel. 61 8702 711 t.barteccki@projektelekttryczne.com.pl ul. Płomienna 15A/14 60-394 Poznań projektelekttryczne.com.pl		INWESTOR: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "DEBINKA" 61-492 Poznań, ul. Droga Dębńska 30 TEMAT: Zasilanie i rozdział energii na terenie ogródków działkowych OBIEKT: ROD "Dębinka" w Poznaniu przy ul. Droga Dębńska 30 nr ewid. działek: 9/1 i 3/3, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań	UMOWA - BRANŻA Elektryczna DATA 04.2019 NR RYSUNKU EB-01
STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWAŁ inż. Eugeniusz Greczka nr upr. WKP/IE//1307/01 58/78/PW OPRACOWAŁ mgr inż. Tomasz Barteccki		TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA SKALA -	Projekt wykonano w programie AutoCAD BDS 2014 nr serii 393-82769764