


TL56 TABLICA LICZNIKOWA W OBUŁOWIE ZŁĄCZA KABLOWEGO TYPU ZKP-1/5



DO OŁŁOMBOWANIA

- (1) PODŁĄCZENIE W ZAKRESIE ODBIORCY - STOSOWAĆ WLZ O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ $s=6\text{mm}^2$ dla Cu

**) Wymagane parametry licznika:

1. Montowany na szynie TH35
2. Zakres temperatury pracy: -40° do 70°
3. Klasa dokłaćności: 1 (klasa B)
4. Prąd znamionowy max. 63A
5. Pomiar kWh
6. Zgodaćność z dyrektywą MID nr 2004/22/WE

Widok złącza pokazano na
rys. EB-23 Widok złącza ZKP1/5

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S**

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO BARTECKI
I NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW.
USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU : O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH - (DZ.U. NR 24/94, POZ.83)

Biurow Inżynierskie Barteccki tel. 602 12 03 35 tel. 61 8702 711 t.barteccki@projektelektryczne.com.pl ul. Płomienna 15A/14 60-394 Poznań projektelektryczne.com.pl		INWESTOR: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "DEBINKA" 61-492 Poznań, ul. Droga Dębńska 30	UMOWA -
STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY		TEMAT: Zasilanie i rozdział energii na terenie ogródków działkowych	BRANŻA Elektryczna
PROJEKTOWAŁ inż. Eugeniusz Greczka nr upr. WKP/IE//1307/01 58/78/PW		OBIEKT: ROD "Dębinka" w Poznaniu przy ul. Droga Dębńska 30 nr ewid. działek: 9/1 i 3/3, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań	DATA 04.2019
OPRACOWAŁ mgr inż. Tomasz Barteccki		TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT ZŁĄCZA TL56	NR RYSUNKU EB-20
Projekt wykonano w programie AutoCAD BDS 2014 nr serii 393-82769764			