

LP	ASORTYMENT	ILOŚĆ	UWAGI
1	OBUDOWA - realizowana w dwóch wariantach: I. SKRF 3x260/600+SKRD 3x260/600 II. SSTN 80x53/3 + FIN a) RBK-00 + LZV -00 b) miejsce na zabezpieczenia za licznikowe w ob. S-3, c) tablice 3F, d) zaciski odcjęciowe 4x35mm, e) miejsce na zab. przed licznikowe w ob. S-3. f) osznurowanie 3-fazowe ilnką LGY-10mm, g) Wkładki zamkowe 1333	58	Złącza te muszą spełniać wymogi: - Zasilanie 3/4 odbiorców - Złącze w obudowie odpornej na UV (gwarancja min. 5 lat) - IP złącza min. 44 - napięcie znamionowe złącza 400/230V - napięcie znamionowe izolacji – 500V - prąd znamionowy części pomiarowych 80a - kolor ral 7035 (szary)
2	LISTWA PODEJŚCIOWA OBL	58	
3	ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE	58	Zabezpieczenie przedlicznikowe B20, zabezpieczenie zalicznikowe za punktem pomiaru B16
4	LICZNIK 1F + LEGALIZACJA	58	
5	ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE NR 1	58	S-301 B-16
6	ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE	58	S-301B-25/C20
7	LICZNIK 2	58	
8	ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE NR 2	58	S-301 B-16
9	ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE	58	S-301B-25/C20
10	LICZNIK 3	58	
11	ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE NR 3	58	S-301 B-16
12	ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE	58	S-301B-25/C20
13	LICZNIK 4	55	
14	ZABEZPIECZENIE ZALICZNIKOWE NR 4	55	
15	UZIEMIENIE - 5M BEDNARKI,	58	
16	MUFY NA YKY 3x2,5	28	